

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЩИЩАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОЖАРООПАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

в магазине « »

(наименование объекта)

Договор: № _____

1. Источники электропитания систем пожарной сигнализации:
 - а) один источник переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц, мощностью 1 кВт;
 - б) источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей.
2. Место установки аккумуляторной батареи и выпрямителя-встроенного – помещение №6 (пост охраны).
3. Помещения, в которых электромагнитные поля и наводки превышает уровень установленный ГОСТ 23511-79-нет
4. Для формирования командного импульса на отключение эл. оборудования предусмотреть выходы АПС
5. _____

Наименование помещений или отдельного технологического оборудования, (агрегата) подлежащего защите (оси, ряды, отметки, этажи, номера чертежей)	Характеристика защищаемого помещения											Характеристика пожароопасных материалов		Требования к системе
	Защищаемая площ. м.кв.	Высота помещения м.	Категория по НПБ 105-03	Класс по ПУЭ	Скорость в. потоков м/с	Относительная влажн.	Пределы температур	Степень огнестойкости	Тип вентиляции	Наличие вибрации	Запыленность, наличие дыма, агрессивных сред	Наименование пожароопасных материалов. Вид хранения (напольное, в штабелях, в таре, на стеллажах, навалом), высота хранения, м. Вид упаковки (сгораемая, Несгораемая). Возможность разлива ЛВЖ на какой площади, м ²		Дополнительные сведения и требования отключения оборудования, установка ручных извещателей, экранировка и т.д.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 этаж														
№1. Санузел	5,62	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№2. Санузел	4,93	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№3. Бухгалтерия	11,67	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№4. Коридор	5,76	3	B4	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№5. Лестничная клетка	6	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№6. Пост охраны	3	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№7. Тамбур.	3,56	3	B4	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№8. Столовая	14,64	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№9. Кладовая	13,63	3	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№10. Торговый зал	68,52	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.П.	нет	нет			
№11. Торговый зал	59,89	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.П.	нет	нет			
№12. Торговый зал	42,52	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№13. Торговый зал	55	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№14. Кладовая	2,88	3	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.	нет	нет			
№15. Кладовая	7,28	3	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.	нет	нет			
№16. Торговый зал	33,92	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№17. Торговый зал	37,03	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№18. Торговый зал	78,66	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№19. Торговый зал	286,5	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№20. Торговый зал	33,34	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№21. Лестничная клетка	15	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.	нет	нет			
№22. Лестничная клетка	15	3		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
2 этаж														
№1. Лестничная клетка	15	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№2. Электрощитовая	2,22	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№3. Мастерская	4,31	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№4. Мастерская	4,31	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№5. Коридор	8,48	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№6. Кладовка	29,52	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№7. Склад	5,25	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№8. Бойлерная	35,96	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.	нет	нет			
№9. Коридор	1,62	2,8	В4	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№10. Склад	21,98	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			
№11. Склад	83,83	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№12. Тамбур	3,35	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е	нет	нет			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
№13. Коридор	21,75	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е.	нет	нет			
№14. Склад	53,62	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№15. Склад	34,34	2,8	В2	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№16. Кабинет технолога	8	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№17. Кабинет руководителя	12,1	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№18. Торговый зал	242,1	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№19. Комната хранения уборочного инвентаря	3,94	2,8	В3	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№20. Лестничная клетка	15	2,8		П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			
№22. Лестничная клетка	15	2,8	В4	П-Па	<1,5	80	>5°C	II	Е,П.	нет	нет			

Ответственный представитель организации-заказчика _____

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта организации-разработчика _____

(подпись, инициалы, фамилия)